

ООО «ИЗОМИР»

115583, г.Москва, ул. Елецкая, д.11, корп.1,

р/с 40702810838000127110 в банке ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

инн 7724421246 кпп 772401001 окпо 19729324

ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ВИЛАТЕРМ»

ТУ 2291-009-03989419-2006

ПАСПОРТ № 003005В

Марка «Вилатерм» 30 мм (3 п.м.)

Партия № 00300526 Количество 50004 м.п.

Дата изготовления 05.2026г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактически
1.	Внешний вид	Поверхность без трещин, разрывов. Допускается шероховатость, неровности.	Соответствуют
2.	Геометрические размеры: - наружный/внутренний диаметр, мм -внутренний диаметр – толщина стенки, мм	<u>30 спл.</u>	Соответствует Соответствует
3.	Длина, м	3	Соответствует
4.	Предельные отклонения по геометрическим размерам	ТУ, Таблица 1	Соответствует
5.	Плотность (кажущаяся), кг/м ³	25-40	33
6.	Относительная остаточная деформация при сжатии на 25%, %	Не более 10	Соответствует
7.	Водопоглощение по массе не более, %	3	2,1

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2291-009-03989419-2006.

Отдел контроля качества



Пушкарев А.В.

